



SPELLARE GLI ESTREMI A 40mm
TAGLIARE A RASO CAVO G/V

COLLAUDARE AI CABLAGGI
CON ISTRUZIONE OPERATIVA
184

6	NASTRO ADESIVO NERO		----	
5	CONTATTO FEMM.MATE-N-LOK	6	32169	
4	CONTATTO MASCHIO MATE-N-LOK	6	32168	
3	BLOCCHETTO MATE-N-LOK 6VIE F	1	32401	
2	BLOCCHETTO MATE-N-LOK 6VIE M	1	32400	
1	CAVO PVC 7GX 1MM	20mt	32397	
Rif.	Denominazione	Qn.	Codice	Disegno

AGGINUNTA ISTRUZIONE OPERATIVA 184		15-05-2000	CAPPELLI	UGOLINI
N.	MODIFICA	DATA	FIRMA	VISTO
MATERIALE		TOLLERANZE GENERALI UNI 5307 G.PRECISIONE MEDIO		
DATI DI TAGLIO		Kg.		
TRATTAMENTO		SOSTITUITO / 00		SOSTITUISCE / 00
MACCHINA IS 8 50.115/230		GRUPPO		
DENOMINAZIONE				
CAVO COM.DI.IS8 20mt				
 <small>GENERATORS s.p.a. - Via Tortona 47023 CESENA (FO) Italy</small>		CODICE 011083	DATA 31/01/99	DIS. UGOLINI
VISTO UGOLINI		SCALA F.S.	N° DIS. 22.28.106 / 00	
SENZA LA NOSTRA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE QUESTO DISEGNO NON PUO ESSERE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI.				